



## الاجتماع التمهيدي

لممارسة رقم (7-2019/2020)

### بشأن شراء أجهزة داتا موديلر للهيئة العامة للقوى العاملة

مكان الاجتماع : الهيئة العامة للقوى العاملة – غرفة اجتماع ادارة الخدمات

وقت الاجتماع : 10:00 صباحا

الحضور:

| م  | الاسم           | الجهة                       |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1  | تهاني المطيري   | الهيئة العامة للقوى العاملة |
| 2  | بشرى سليم       | الهيئة العامة للقوى العاملة |
| 3  | سوسن            | الهيئة العامة للقوى العاملة |
| 4  | شيماء السبيعي   | الهيئة العامة للقوى العاملة |
| 5  | يوسف محمد       | شركة كوالتي نت              |
| 6  | احمد حمدي       | شركة مجموعة معرفي الهندسية  |
| 7  | رافيدن رياس     | شركة مجموعة معرفي الهندسية  |
| 8  | محمود عبدالباقي | شركة المجموعة الخليجية      |
| 9  | محمد عطية       | شركة المجموعة الخليجية      |
| 10 | اياد جيبات      | شركة المجموعة الخليجية      |
| 11 | اناند كومار     | شركة كمبيوتر داتانتوركس     |
| 12 | قاسم علي عبود   | شركة اس تي يونيتد           |
| 13 | احمد بشير       | شركة اوكت الفا              |
| 14 | ابراهيم صادق    | شركة فاست للاتصالات         |
| 15 | خالد فهد صالح   | شركة فاست للاتصالات         |



## وقائع الاجتماع:

رحب مراقب نظم التشغيل بالسادة ممثلي الشركات متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ، حيث نوه مراقب نظم التشغيل بأن حضور ممثلي الشركات للاجتماع التمهيدي بناء على دراية تامة لما جاء في كراسة الممارسة .

وقد استفسر ممثلي الشركات عن بعض الامور الخاصة بالمشروع وهي كالآتي :

- س1: موقع تركيب الداتاموديلر ؟ وهل ممكن معرفة مكان التركيب ؟  
الموقع بمبنى الهيئة العامة للقوى العاملة الرقعي ، وموقع التركيب بالمخطط المرفق بالكراسة
- س2: هل ممكن عمل زيارة للموقع للاعمال المدنية ؟  
لا توجد اعمال مدنية بالاضافة الي حجم الغرفة 9\*10 والمخطط مرفق بالكراسة وتم شرح المخطط بالتفصيل اثناء الاجتماع ومكان تركيب كل جزء
- س3: هل تشمل التكييف ؟  
لا فقط الداتاموديلر مع تمديد كافة الاعمال الكهربائية من غرفة السيرفرات لغاية غرفة الكهرباء المجاوره مع ( dba ) داخل الغرفة فقط
- س4: الداتاسنتر بأي دور في المبنى ؟  
الدور الخامس ويوجد مصعد خاص بالخدمات بالاضافة 6 مصاعد اخرى
- س5: قيمة التأمين الاولي للممارسة ؟  
1750 دينار التأمين الاولي للممارسة تم الرد من قبل الاستاذ ايهاب بأن مبلغ الاعلان هو الصحيح
- س6: مدة التنفيذ 60-90 يوم هل شامل للتوريد والتركيب ؟  
نعم ، وأي تأخير او قصور من الشركة محاسبة عليه
- س7: هل يوجد اعمال مدنية تابعه للممارسة ؟  
لا فقط توريد وتركيب وصيانة داتاموديلر فقط



تابع../

س8: هل توجد مواصفات معينة لكييل الكهرباء؟

-10 PDU's 3PHASE=5RACKS

mm\*5cor cable4

Length:30meter per cable

-30PDU's 1 PHASE =15 RACKS

mm\*3 CORE CABLE6

Length:30meter per cable

Total length for all cable= 30 \* 40 =1200 meter

س9: ماذا عن نظام الاطفاء ؟

يجب مراعاته وقت التركيب بالاضافة الي ان الشركة مسؤوله عن دمج الداتاموديولر مع كافة متطلبات غرفة

السيرفرات( ups, ac, fire system )

في الختام:

في ختام الاجتماع طلب مراقب نظم التشغيل موجز تفصيلي لكل شركة عن الاعمال السابقة لها في نفس المجال ، ونوه المراقب على أن التدريب مطلوب وأي تقصير من قبل الشركة ستحاسب عليه وتخضع من الغرامة .

مدير مركز نظم المعلومات